

Утверждаю
 директор МБОУ ЦПО «Печеркинская СОШ»
 Печеркина И.В.
 Приказ № 25/1-ОД от «29» апреля 2020 г



**План
 по устранению выявленных нарушений требований
 пожарной безопасности**

| № | Содержание нарушения | Мероприятие по устранению нарушения, ответственные | сроки |
|---|--|---|-----------|
| 1 | на объекте защиты выполнить эвакуационное освещение с работой в круглосуточном режиме или его автоматическое включение и при отключении рабочего освещения | Составление сметы, завхоз Коновалов В.В.. | 2020 |
| 2 | На объекте защиты выполнить огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций чердачного помещения кровли здания с составлением соответствующих актов | Заключить договор с лицензированной организацией, завхоз Коновалов В.В. | Май, 2019 |
| 3 | на объекте защиты автоматическую пожарную сигнализацию выполнить в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности | Составление сметы, завхоз Коновалов В.В. | 2020 |
| 4 | на объекте защиты в части помещений выполнить автоматическую пожарную сигнализацию | Составление сметы, завхоз Коновалов В.В. | 2020 |
| 5 | на объекте защиты определить категории иных помещений по признаку взрывопожарной, пожароопасной опасности | Заключить договор с лицензированной организацией, завхоз Коновалов В.В. | Май, 2019 |
| 6 | на объекте защиты, выполнить дверь из помещений библиотеки на улицу, предусмотренную проектом здания | Выполнить ремонт двери. Завхоз Коновалов В.В. | Май, 2019 |