



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа
Камышловского муниципального района Пышминского городского округа УНДиПР ГУ МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Свердловская область г. Камышлов ул. Строителей, 7 тел. (34375) 93-6-81, email: tond-kamyshlov@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41/1/36 - от 25.04.2019 г.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Пышминского городского округа «Печеркинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО – заместителя начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майора внутренней службы Старыгина Олега Алексеевича № 41 от 08.04.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«11» апреля 2019 г. с «12» час. «00» мин. до «14» час. «00» мин. Продолжительность: 2 часа.

«25» апреля 2019 г. с «10» час. «00» мин. до «11» час. «00» мин. Продолжительность: 1 час.

общее время проверки 2 дня /3 часа

Проведена плановая, выездная проверка:

Государственным инспектором по пожарному надзору Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области – дознавателем ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО капитаном внутренней службы Карасёвым Тихоном Ивановичем

осмотра объекта, анализа документов муниципального бюджетного образовательного учреждения Пышминского городского округа «Печеркинская средняя общеобразовательная школа» по адресу Свердловская область Пышминский городской округ село Печеркино улица Буденного, 13

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Печеркиной И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	На объекте защиты выполнить эвакуационное освещение с работой в круглосуточном режиме или его автома-	Основание: п. 43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г № 390 «О про-	01.06.2020	

	тическое включение при отключении рабочего освещения.	тивопожарном режиме».		
2	На объекте защиты выполнить огнезащитную обработку (пропитку) деревянных конструкций чердачного помещения кровли здания с составлением соответствующих актов.	Основание: п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г № 390 «О противопожарном режиме».	01.06.2020	
3	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация выполнить в соответствии с нормативными требованиями по пожарной безопасности.	Основание: п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г № 390 «О противопожарном режиме».	01.06.2020	
4	На объекте защиты в части помещений выполнить автоматическую пожарную сигнализацию.	Основание п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, НПБ 88-2001	01.06.2020	
5	На объекте защиты определить категорию иных помещений по признаку взрывопожарной, пожароопасной опасности.	Основание п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.	01.06.2020	
6	На объекте защиты, выполнить дверь из помещений библиотеки на улицу, предусмотренную проектом здания.	Основание п.п. «д» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользо- ваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Камышловского городского округа
Камышловского муниципального района
Пышминского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» апреля 2019 г.



Т.И.Карасёв

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

«25» апреля 2019 г.

директор Печеркина И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору